



ООО "ОПТЛЕДСВЕТ"
ОГРН: 1210300016101
ИНН: 0300001069
тел.: +7 (812) 628-28-83
+7 (921) 967-21-74
эл. почта: zakaz@elekter.ru
сайт: elekter.ru;
Апраксин переулок д. 8

Директору

СПб ГБУ СО «Пансионат «Заря»

Максименко А.С.

197738, Санкт-Петербург, пос. Репино,
Приморское шоссе, д. 423

От генерального директора

ООО "ОПТЛЕДСВЕТ"

Пермяковой С.С.

191023, Санкт-Петербург, Апраксин переулок
дом 8, офис 200

zakaz@elekter.ru

исх. № 13 дата 09.12.2024г.

Ответ на претензию по государственному контакту

№0372200277824000144001 от 07.11.2024г.

Ваша претензия № 638 от 03.12.2024г. по государственному контакту № 0372200277824000144001 от 07.11.2024г. была рассмотрена

В ответ на претензию сообщаем, что:

- 1) Все сопроводительные документы на поставленный товар, в том числе сертификаты качества, были размещены в день поставки, в электронном формате, в кабинет поставщика, в соответствующем разделе.
- 2) Разница мощности лампы в 1Вт является не существенной, не противоречит ч.7 ст. 95 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и не мешает обеспечить однородный свет с ранее установленными лампами, т.к. однородность света в первую очередь обеспечивается одинаковой температурой свечения ламп, (цветовой окраской светового луча) т.е. кельвинами, данный показатель нами соблюден и составляет 2700К (кельвин).

3) В связи с вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 898 "О внесении изменений в пункт 7 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд", производство лампы типа КЛЛ (компактная люминесцентная лампа) сокращено до минимума, поэтому, ламп КЛЛ с цоколем Е40, мощностью 90Вт и яркостью 6000Лм, нет в продаже. Учитывая сложившиеся обстоятельства, и руководствуясь ч.7 ст. 95 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", предлагаю, произвести замену на лампу с улучшенными характеристиками: лампа КЛЛ с цоколем Е40, мощностью 120Вт и яркостью 7200Лм, данная лампа имеет большую яркость, что позволит сократить количество используемых ламп, при этом сохранив коэффициент освещенности на прежнем уровне.

Генеральный директор



Пермякова С.С.